



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006)

DETERMINAZIONE

N. 336/2017

Oggetto: Disservizio cabina elettrica asservita all'impianto Trattamento di Falda Nuovo ECO1.
Riconoscimento oneri a consuntivo. Impegno di spesa CIG Z302025161

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTI:

il d.P.C.M. in data 23.11.2006, dichiarativo dello *stato di emergenza* in relazione alla "grave situazione determinatasi nello Stabilimento Stoppani in Comune Cogoleto (Provincia di Genova)";

l'o.P.C.M. in data 5.12.2006, n. 3554, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova" e ss.mm.ii.;

il d.P.C.M. in data 21.12.2007 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova."

l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria in data 29 dicembre 2008, n.89;

il d.P.C.M. in data 16.1.2009 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;"

il d.P.C.M. in data 18 dicembre 2009 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova";

il d.P.C.M. in data 17 dicembre 2010 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova";

il d.P.C.M. in data 23.12.11 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova";

il decreto legge in data 14 gennaio 2013 n. 1 recante "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale" convertito con legge in data 01/02/2013, n. 11;

il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante *"Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate"* convertito con legge in data 06/02/2014 n. 6;

la presa d'atto della *prorogatio* del Commissario Delegato n.1 in data 5 gennaio 2015 recante: *"Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Presa d'atto dell'istituto della prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444"*;

l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Genova n. 0007560 del 20 febbraio 2015, con il quale viene disposto l'affidamento diretto per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter normativo, e comunque non oltre il 9 marzo 2015 alle ditte operanti per la funzionalità dell'impianto ECO1 esistente presso l'ex stabilimento Stoppani per il trattamento delle acque di falda, per l'attività di vigilanza e di videosorveglianza dello stabilimento, nonché del mantenimento delle utenze di fornitura di energia elettrica e di acqua;

la legge 27 febbraio 2015, n. 11 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*;

il provvedimento n. 496/2015 recante *"Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Istituto della prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444"*;

la legge in data 25 febbraio 2016, n. 21 recante *"Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*;

la legge in data 27 febbraio 2017, n. 19 recante *"Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30.12.2016 n. 244 recante Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"*;

il Decreto del Commissario delegato 08/2007 del 29.01.07 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore;

RICHIAMATI:

il provvedimento n. 212 in data 4.5.2015 recante: *"ID 030/2014: Realizzazione della nuova cabina di trasformazione MT - BT in area SUD e linee elettriche connesse. CIG - 5669524F32 CUP J41C14000000001: Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione"*;

la cabina in argomento fornisce energia di media tensione alla cabina di trasformazione dell'impianto trattamento acque di falda ECO1;

il D.P.R. 462 del 22.10.2001 prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro di richiedere la verifica straordinaria dell'impianto di messa terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, qualora intervengano modifiche sostanziali dell'impianto;

la verifica straordinaria ex D.P.R.462/2001 della cabina di trasformazione dell'impianto ecologico ECO1 in data 14.5.2015;

il provvedimento n.153 del 28.4.2017 recante: *"ID 030/2014: Realizzazione della nuova cabina di trasformazione MT - BT in area SUD e linee elettriche connesse. CIG - 5669524F32 CUP J41C14000000001: Presa d'atto Collaudo definitivo"*;

la relazione in atti recante *"Intervento in somma urgenza per mancanza di corrente elettrica nella notte del 22 settembre 2017 presso ex stabilimento Stoppani"*;

DATO ATTO CHE:

venerdì 22 settembre 2017 alle ore 19,45 circa si verificava presso lo stabilimento ex Stoppani di Cogoleto un ammanco di corrente elettrica che il personale addetto alla messa in sicurezza di emergenza, sopraggiunto in pronta reperibilità, non riusciva a risolvere;

la ditta Ivecal System Srl di Genova, impresa esecutrice della nuova cabina di trasformazione MT-BT presso ex stabilimento Stoppani, prontamente contattata, si è resa disponibile ad eseguire intervento di ispezione e manutenzione in situ;

l'intervento condotto con esito positivo ha consentito il ripristino della rete elettrica in tarda notte;

ad intervento concluso, con ordine prot.n.1373 in data 25 settembre 2017, si richiedeva relazione di dettaglio e rendicontazione dell'intervento reso all'impresa medesima;

RILEVATO CHE:

Ivecal System Srl con relazione tecnico-economica in data 26.9.2017 comunicava che alla prima ispezione, si evidenziava guasto al gruppo di continuità deputato alla tensione ausiliaria tal che in emergenza l'impresa provvedeva ad installare un gruppo di continuità sostitutivo reperito in loco, che consentendo l'apertura dell'interruttore generale - sezione MT della cabina di alimentazione - permetteva di ridare corrente all'impianto;

la relazione che precede nel dare conto degli oneri conseguenti all'intervento come di seguito riportati, per una spesa complessiva di €. 480,00, oneri fiscali esclusi:

intervento tecnico in cantiere n.3 ore €50,00 cad.	€.150,00
tecnico in viaggio n.2 ore €. 40,00 cad.	€. 80,00
diritto di chiamata	€.200,00
costi di spostamento	€. 50,00

include offerta per la sostituzione delle seguenti attrezzature:

- gruppo di continuità modello *monofase potenza 1.000VA autonomia 10 minuti*
- interruttore differenziale monofase porta 25A Idn 0,3

dietro il corrispettivo, comprensivo di installazione ed eventuali modifiche e/o integrazione di impianti esistenti, di €. 1.896,00, oneri fiscali esclusi;

RITENUTO la rendicontazione fornita dalla ditta in argomento congruente con l'intervento reso;

RITENUTO, ALTRESI' di autorizzare la fornitura ed installazione di un gruppo di continuità modello *monofase potenza 1.000VA* e dell'interruttore differenziale monofase al prezzo offerto di €. 1.896,00, oneri fiscali esclusi;

che in ragione dell'importo complessivo del servizio si possa procedere ad affidamento ex art. 36, comma 2, lett.a) del d.Lgs. 50/2016, mediante assunzione del CIG Z302025161;

DATO ATTO CHE agli oneri derivanti dall'esecuzione del presente provvedimento si farà fronte mediante le risorse di cui all'art. 6 dell'o.P.C.M. n. 3554 del 5.12.06;

VISTI gli articoli 1 e 5 dell'O.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di dare atto che il disservizio della cabina elettrica asservita all'impianto trattamento acque di falda verificatosi alle ore 19,45 di venerdì 22 settembre 2017 ha comportato

l'adozione degli interventi in emergenza meglio visti in premessa, con ripristino della corrente elettrica alle ore 1,00 di sabato 23 settembre 2017;

2. di dare atto che l'intervento condotto in somma urgenza dall'impresa Ivecal System Srl è stato risolutivo e che non si è verificata emergenza alcuna all'esterno del perimetro aziendale con rischio per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. di riconoscere all'impresa Ivecal System Srl di Genova la somma di euro 480,00, oneri fiscali esclusi, per l'intervento meglio visto in premessa;
4. di affidare all'impresa di cui sub 3) ex art. 36, comma 2, lett.a) del d.Lgs. 50/2016, l'intervento di fornitura e posa in opera del gruppo di continuità modello *monofase potenza 1.000VA autonomia 10 minuti* e dell'interruttore differenziale monofase porta 25A Idn 0,3, per una spesa complessiva di €. 1.896,00, oneri fiscali esclusi;
5. di dare atto che agli oneri derivanti dall'esecuzione del presente provvedimento pari ad euro 2.376,00, oneri fiscali esclusi, si farà fronte mediante le risorse di cui all'art. 6 dell'o.P.C.M. n. 3554 del 5.12.06;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.26 del d.lgs.33/2013.

Arenzano, 6 Ottobre 2017

Il Soggetto Attuatore
Dr.ssa Cecilia Bresciani

